平成28年度水質検査結果（1月）

（浄水）　　採水日　平成29年1月5日

	水質基準項目	単位	浄水場	配水場	栄2丁目	寿1丁目	西小針4丁目	栄6丁目	基準値
基01	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	1ml中100以下
基02	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.003 mg/l以下
基04	水銀及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.0005 mg/l以下
基05	セレン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基06	鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基07	ヒ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基08	六価クロム化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.05 mg/l以下
基09	亜硝酸態窒素	mg/l							0.04 mg/l以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基11	硝酸態・亜硝酸態窒素	mg/l	1.2	2.1	2.1	1.7	1.6	2.1	10 mg/l以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.8 mg/l以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基14	四塩化炭素	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.002 mg/l以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.05 mg/l以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.04 mg/l以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基20	ベンゼン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基21	塩素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.6 mg/l以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基23	クロロホルム	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.06 mg/l以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.1 mg/l以下
基26	臭素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.1 mg/l以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基30	ブロモホルム	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.09 mg/l以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.08 mg/l以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.2 mg/l以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.3 mg/l以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	200 mg/l以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.05 mg/l以下
基38	塩化物イオン	mg/l	54.5	21.3	21.4	36.1	40.5	21.3	200 mg/l以下
基39	Ca、Mg等（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	300 mg/l以下
基40	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	500 mg/l以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.2 mg/l以下
基42	ジェオスミン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.00001 mg/l以下
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.00001 mg/l以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基45	フェノール類	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.005 mg/l以下
基46	有機物等	mg/l	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3 mg/l以下
基47	PH値	－	7.4	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	5.8以上8.6以下
基48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5 度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2 度以下

※ 栄2丁目＝中島児童公園内給水栓
寿1丁目＝宮前児童公園内給水栓
西小針4丁目＝きんもくせい公園内給水栓
栄6丁目＝東田児童公園内給水栓