令和8年度水質検査結果（10月）

（浄水）　　採水日　令和8年10月1日

	水質基準項目	単位	浄水場	配水場	栄2丁目	寿1丁目	西小針4丁目	栄6丁目	基準値
基01	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	1ml中100以下
基02	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.003 mg/l以下
基04	水銀及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.0005 mg/l以下
基05	セレン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基06	鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基07	ヒ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基08	六価クロム化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基09	亜硝酸態窒素	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.04 mg/l以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基11	硝酸態・亜硝酸態窒素	mg/l	0.8	2.4	2.4	1.4	1.8	2.4	10 mg/l以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.8 mg/l以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基14	四塩化炭素	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.002 mg/l以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.05 mg/l以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.04 mg/l以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.00005 mg/l以下
基21	ベンゼン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基22	塩素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.6 mg/l以下
基23	クロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基24	クロロホルム	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.06 mg/l以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.1 mg/l以下
基27	臭素酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.01 mg/l以下
基28	総トリハロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.1 mg/l以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.03 mg/l以下
基31	ブロモホルム	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.09 mg/l以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.08 mg/l以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.2 mg/l以下
基35	鉄及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.3 mg/l以下
基36	銅及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	1.0 mg/l以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	200 mg/l以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.05 mg/l以下
基39	塩化物イオン	mg/l	59.6	14.7	14.6	44.4	31.5	14.6	200 mg/l以下
基40	Ca、Mg等（硬度）	mg/l	－	－	－	－	－	－	300 mg/l以下
基41	蒸発残留物	mg/l	－	－	－	－	－	－	500 mg/l以下
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.2 mg/l以下
基43	ジェオスミン	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.00001 mg/l以下
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.00001 mg/l以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/l以下
基46	フェノール類	mg/l	－	－	－	－	－	－	0.005 mg/l以下
基47	有機物等	mg/l	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	3 mg/l以下
基48	PH値	－	7.6	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
基49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5 度以下
基52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2 度以下

※ 栄2丁目＝中島児童公園内給水栓

寿1丁目＝宮前児童公園内給水栓

西小針4丁目＝きんもくせい公園内給水栓

栄6丁目＝東田児童公園内給水栓

令和8年度水質検査結果（10月）

（原水）　　採水日　　令和8年10月1日

	水質基準項目	単位	取水1～7号井
基01	一般細菌	個/ml	0
基02	大腸菌	—	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満
基04	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満
基05	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満
基06	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満
基07	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.002
基08	六価クロム化合物	mg/l	0.002未満
基09	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満
基11	硝酸態・亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08未満
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.10未満
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.005未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.001未満
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.000005未満
基21	ベンゼン	mg/l	0.001未満
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.21
基36	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	47.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.24
基39	塩化物イオン	mg/l	70.7
基40	Ca、Mg等（硬度）	mg/l	108
基41	蒸発残留物	mg/l	275
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満
基43	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.000001未満
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満
基46	フェノール類	mg/l	0.0005未満
基47	有機物等	mg/l	1.1
基48	PH値	—	7.9
基49	味	—	—
基50	臭気	—	異常なし
基51	色度	度	6
基52	濁度	度	0.2
502	アンモニア態窒素	mg/l	2.3
503	トリハロメタン生成能	mg/l	0.092
504	塩素要求量	mg/l	20.8
505	嫌気性芽胞菌	個/100ml	0