令和8年度水質検査結果（9月）

（浄水）　　採水日　令和8年9月18日

	水質基準項目	単位	浄水場	配水場	栄2丁目	寿1丁目	西小針4丁目	栄6丁目	基　準　値
基01	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	1ml中100以下
基02	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 mg/l以下
基04	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 mg/l以下
基05	セレン及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基06	鉛及びその化合物	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基07	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基08	六価クロム化合物	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/l以下
基09	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 mg/l以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基11	硝酸態・亜硝酸態窒素	mg/l	0.9	1.7	1.7	1.3	1.3	1.7	10 mg/l以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08 未満	0.10	0.09	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.8 mg/l以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	1.0 mg/l以下
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/l以下
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 mg/l以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.04 mg/l以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.02 mg/l以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005 mg/l以下
基21	ベンゼン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基22	塩素酸	mg/l	0.27	0.06 未満	0.06 未満	0.16	0.15	0.06 未満	0.6 mg/l以下
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/l以下
基24	クロロホルム	mg/l	0.012	0.013	0.015	0.012	0.015	0.015	0.06 mg/l以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.008	0.003	0.007	0.005	0.003	0.03 mg/l以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.014	0.004	0.004	0.011	0.012	0.004	0.1 mg/l以下
基27	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/l以下
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.044	0.025	0.028	0.038	0.044	0.028	0.1 mg/l以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.008	0.009	0.007	0.008	0.009	0.03 mg/l以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.012	0.008	0.009	0.011	0.013	0.009	0.03 mg/l以下
基31	ブロモホルム	mg/l	0.006	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.004	0.001 未満	0.09 mg/l以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 mg/l以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 mg/l以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 mg/l以下
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 mg/l以下
基36	銅及びその化合物	mg/l	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 mg/l以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	32.3	10.7	10.5	22.2	20.9	10.5	200 mg/l以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 mg/l以下
基39	塩化物イオン	mg/l	49.5	14.5	14.4	33.7	31.6	14.4	200 mg/l以下
基40	Ca、Mg等（硬度）	mg/l	86.8	63.7	62.8	75.6	74.0	62.8	300 mg/l以下
基41	蒸発残留物	mg/l	226	138	149	190	185	137	500 mg/l以下
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 mg/l以下
基43	ジェオスミン	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.00001 mg/l以下
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001未満	0.00001 mg/l以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.02 mg/l以下
基46	フェノール類	mg/l	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 mg/l以下
基47	有機物等	mg/l	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8	3 mg/l以下
基48	PH値	－	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
基49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	5 度以下
基52	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 度以下

※ 栄2丁目 ＝ 中島児童公園内給水栓　　寿1丁目 ＝ 宮前児童公園内給水栓　　西小針4丁目 ＝ きんもくせい公園内給水栓
　栄6丁目 ＝ 東田児童公園内給水栓

放射性物質（浄水）　　採水日　令和8年9月18日

検査項目	単位	浄水場	管理目標値
放射性セシウム　Cs-134	Bq/Kg	不検出	合計値が10Bq/kg以下
放射性セシウム　Cs-137	Bq/Kg	不検出	

※ 浄水場 ＝ 場内給水栓
　検出下限値　1Bq/kg未満