

[伊奈町クリーンセンター

処分した廃棄物（可燃ごみ）

処理月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
処理量（t）	557.48	766.52	0	1058.88	1000.63	834.5	955.53	833.29	796.79	619.01	626.45	789.00

温度等結果表

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	停止					R06.09.28	R06.10.31	R06.11.29	R06.12.30	R07.01.24	R07.02.28	R07.03.28
測定箇所（燃焼室） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）						896	870	867	832	822	859	871
結果の得られた年月日 項目（2号炉）	R06.04.23	R06.05.31		R06.07.30	R06.08.31	停止						
測定箇所（燃焼室） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）	864	869		877	862							

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	停止					R06.09.28	R06.10.31	R06.11.29	R06.12.30	R07.01.24	R07.02.28	R07.03.28
測定箇所（集じん器） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）						170	169	170	171	167	169	169
結果の得られた年月日 項目（2号炉）	R06.04.23	R06.05.31		R06.07.30	R06.08.31	停止						
測定箇所（集じん器） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）	139	154		158	160							

排ガス中一酸化炭素濃度結果表

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	停止					R06.09.28	R06.10.31	R06.11.29	R06.12.30	R07.01.24	R07.02.28	R07.03.28
測定箇所（煙突） 測定頻度（運転時常時測定） 濃度（平均値）（ppm）						7	5	4	18	25	7	14
結果の得られた年月日 項目（2号炉）	R06.04.23	R06.05.31		R06.07.30	R06.08.31	停止						
測定箇所（煙突） 測定頻度（運転時常時測定） 濃度（平均値）（ppm）	5	10		10	7							

ばいじんの除去状況表

除去を行った年月日 項目（1号炉）	停止											
実施箇所 （冷却設備、排ガス処理設備） 除去頻度（運転時常時）								運転時常時機械除去				
除去を行った年月日 項目（2号炉）						停止						
実施箇所 （冷却設備、排ガス処理設備） 除去頻度（運転時常時）	運転時常時機械除去			運転時常時機械除去								

排ガス中のダイオキシン類濃度結果表（1回/年）

項目（1号炉）	採取した位置	採取した年月日	結果の得られた日	測定結果
ダイオキシン類 （ng-TEQ/m ³ N）	煙突 （測定孔）	令和6年9月26日	令和6年11月4日	0.012
項目（2号炉）				
ダイオキシン類 （ng-TEQ/m ³ N）	煙突 （測定孔）	令和6年5月17日	令和6年6月21日	0.93

排ガス中のばい煙濃度結果表（1回/6ヶ月）

項目（1号炉）	採取した位置	採取した年月日	結果の得られた日	測定結果	
全硫黄酸化物の量(m3/h)	煙突 （測定孔）	令和6年9月27日	令和7年10月18日	0.03未満	0.03未満
ばいじん濃度（g/m3）				0.01未満	0.01未満
窒素酸化物濃度(volppm)		令和7年1月17日	令和7年1月28日	79	84
塩化水素濃度(mg/m3)				2.7	7.1
項目（2号炉）	採取した位置	採取した年月日	結果の得られた日	測定結果	
全硫黄酸化物の量(m3/h)	煙突 （測定孔）	令和6年5月15日	令和6年5月27日	0.03未満	
ばいじん濃度（g/m3）				0.10	
窒素酸化物濃度(volppm)				35	
塩化水素濃度(mg/m3)				3.2	