

[伊奈町クリーンセンター]

処分した廃棄物（可燃ごみ）

処理月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
処理量（t）	880.32	848.62										

温度等結果表

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	R08.04.30	R08.05.31										
測定箇所（燃焼室） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）	836	846										

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	R08.04.30	R08.05.31										
測定箇所（集じん器） 測定頻度（運転時常時測定） 温度（平均値）（℃）	165	161										

排ガス中一酸化炭素濃度 結果表

結果の得られた年月日 項目（1号炉）	R08.04.30	R08.05.31										
測定箇所（煙突） 測定頻度（運転時常時測定） 濃度（平均値）（ppm）	7	4										

ばいじんの除去状況表

除去を行った年月日 項目（1号炉）												
実施箇所（冷却設備、排ガス処理設備） 除去頻度（運転時常時）						運転時常時機械除去						

排ガス中のダイオキシン類濃度結果表（1回/年）

項目（1号炉）	採取した位置	採取した年月日	結果の得られた日	測定結果
ダイオキシン類 （ng-TEQ/m ³ N）	煙突 （測定孔）			

排ガス中のばい煙濃度結果表（1回/6ヶ月）

項目（1号炉）	採取した位置	採取した年月日	結果の得られた日	測定結果	
全硫黄酸化物の量(m ³ /h)	煙突 （測定孔）			0.03未満	0.03未満
ばいじん濃度（g/m ³ ）				0.01未満	0.01未満
窒素酸化物濃度(volppm)				60	51
塩化水素濃度(mg/m ³ ）				1.4未満	1.5